

Waschbecken

Für die Planung barrierefreier oder behindertengerechter Sanitärbereiche sind in Deutschland folgende Normen zu beachten:

DIN 18040 Teil 1 für öffentlich zugängliche Gebäude

DIN 18025 Teil 1 für Wohnungen für Rollstuhlbenutzer

DIN 18025 Teil 2 für barrierefreie Wohnungen

In Österreich gilt die Ö-Norm B 1600 Barrierefreies Bauen, Planungsgrundsätze.

In der Schweiz gilt die Norm SN 521 500 (2009) Hindernisfreie Bauten.



- D: Handwaschbecken mindestens 450 mm unterfahrbar, Oberkante 800 mm Kniefreiheit in 300 mm Tiefe mindestens 670 mm
A/CH: Handwaschbecken 350 mm - 400 mm unterfahrbar, Oberkante 700 mm - 850 mm über dem Boden.
- Standarmatur einhandbedienbar oder berührungslos, auf maximal 45 °C Wassertemperatur begrenzt, maximal 400 mm zum vorderen Beckenrand.
- Seifenspender (sofern vorhanden) seitlich, Entnahmehöhe zwischen 850 mm und 1000 mm.
- Bewegungsfreiraum vor dem Waschbecken mindestens 1200 mm x 1200 mm (DIN 18025/2) ansonsten mindestens 1500 mm x 1500 mm.
- Seitlicher Abstand zwischen Stützgriffen und Waschtisch mindestens 100 mm und maximal 300 mm.

